

Old Code	Code	Area	No. of Wires	Diameter		Mass per Unit Length	Rated Strength	DC Resistance
				Wire	Conductor			
		mm ²		mm	mm	kg/km	kN	Ω / km
Vitsippa	62-AL1	62,4	7	3,37	10,1	170,6	10,3	0,458
Kattfot	99-AL1	99,3	7	4,25	12,8	271,4	15,89	0,288
Gullviva	159-AL1	158,6	19	3,26	16,3	435,9	26,17	0,181
Vallmo	241-AL1	241,2	19	4,02	20,1	662,8	38,58	0,119
Renfana	330-AL1	330	37	3,37	23,6	910,2	54,45	0,087
Akleja	454-AL1	454,5	61	3,08	27,7	1257,5	74,99	0,064
Hampdan	594-AL1	593,6	61	3,52	31,7	1624,4	94,98	0,049
Stormhatt	774-AL1	774,2	61	4,02	36,2	2142,1	123,88	0,037
Solros	911-AL1	910,7	61	4,36	39,2	2519,8	145,72	0,032

Note : Direction of lay of external layer is right-hand(Z)